



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**  
**«КАМСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «МАСТЕР»**  
423804, Российская Федерация, Республика Татарстан,  
г. Набережные Челны, Производственный проезд, 45  
+7 (8552) 53-45-20; kip-master@kamaz.ru; www.kipmaster.ru

«УТВЕРЖДАЮ»  
Генеральный директор  
АО «КИП «Мастер»  
Ф.Т. Закиров

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2023г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на разработку проекта вертикальных пожарных лестниц на объекте:  
АО «КИП «Мастер», Корпус №2 Кузнечного завода, площадка №7**

Для обеспечения деятельности пожарных подразделений и в связи с необходимостью установки вертикальных пожарных лестниц на объекте защиты согласно требованиям, ст.90 ФЗ-№123 от 22.07.2008 года и раздела 7 СП 4.13130.2013 разработать проект на вертикальные пожарные лестницы П1-2 с ограждениями для установки снаружи, а также лестницы П1-2 с ограждениями (если высота лестницы более 6м) в местах перепада высот на кровле корпуса №2 Кузнечного завода АО «КИП «Мастер».

#### **Требования к объекту проектирования:**

Вертикальные пожарные лестницы с ограждением П1-2 на высоту здания 14,43м. - 2шт.

Вертикальные пожарные лестницы с ограждением П1-2 в местах перепада высот на кровле 7м - 2шт.

Предусмотреть сухотрубы диаметром 80мм параллельно с правым краем лестниц, сцепленный хомутами с самой лестницей.

Характеристики и размеры принять согласно ГОСТ Р 53254-2009 тип П1-2:

Ширина лестницы - 800 мм

Шаг ступеней – не более 350мм

Расстояние между креплениями к стене по вертикали – не более 3500мм

Расстояние от лестницы до стены – не более 300мм

Расстояние от лестницы до окон – не менее 1000мм

Шаг дуг ограждения по вертикали – не более 500мм

Количество вертикальных элементов в ограждении – не менее 4

Ширина площадки – равна ширине марша

Длина площадки – не менее 800мм

Высота ограждения площадки – 1200мм

Расстояние от уровня земли до лестницы – не более 1500мм

Расстояние от уровня земли до ограждения лестницы – не более 2500мм

В соответствии с п.5.1.2 ГОСТ Р 12.4.026-2015 "Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная" для покраски лестниц применить красный сигнальный цвет.

Данные технические условия действительны до 31 декабря 2023 года.

Составил:

Главный специалист по ПБ

Р.Р. Габдрахманов

Согласовано:

Технический директор

В.А. Леонтьев

Зам. технического директора по  
ОТ, ПБ и ГО

Ш.Ш. Сахибулин

Зам. технического директора по  
строительству

Р.Р. Хамзин