



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КАМСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «МАСТЕР»**

423804, Российская Федерация, Республика Татарстан,
г. Набережные Челны, Производственный проезд, 45
+7 (8552) 53-45-20; kip-master@kamaz.ru; www.kipmaster.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

АО «Камский индустриальный парк «Мастер», именуемый в дальнейшем Организатор закупки, приглашает заинтересованных лиц принять участие в процедуре выбора поставщика предмета закупки на условиях, изложенных в тендерной документации

Предмет закупки:

Проведение работ по выполнению расчета пожарного риска «Центр подготовки специалистов АО «РЕМДИЗЕЛЬ» (Приложение №1 к Извещению).

Основанием для проведения оценки пожарного риска на объекте защиты являются отступления:

- Отсутствует дымоудаление в коридорах (п.4.4.11 СП 7.13130.2013);
- Заужение ширины коридора эвакуационного выхода при открывании двери (СП 1.13130.2020);
- Не выполнены расчеты расстояний от более удаленных помещений до выхода наружу, либо в лестничную клетку (таблица 6 СП 1.13130.2020);
- Наличие перепад высоты на путях эвакуации более 50 мм (п 4.3.5. СП 1.13130.2020);
- Перегородки отделяющие коридоры от помещений не соответствуют предел огнестойкости EI30 (математическое определение времени разрушения светопрозрачных перегородок путем расчета на прогрев до достижения критических температур, при которых материалы перегородок потеряют несущую способность).

Адрес выполнения работ:

РТ, г. Набережные Челны, ул. Промышленная, 61/44.

Срок выполнения работ:

30 календарных дней с момента подписания Договора и предоставления Заказчиком исходных данных, необходимых для выполнения работ.

Порядок расчетов:

В течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ.

Предоплата не предусмотрена.

Дополнительные условия:

- закупка производится в формате запроса предложений.
- любое нарушение требований к техническим параметрам, несоответствие или не предоставление обязательных документов является причиной отклонения участника торгов на поставку предмета закупки.
- победитель торгов обязан предоставить полный перечень документов в течение 3-х дней, со дня объявления его победителем (кроме тех компаний, у которых имеются действующие договора с АО «КИП «Мастер»).
- победитель существует не менее 3 лет.
- способ ведения финансово-хозяйственной деятельности поставщика не создает высокие налоговые риски и/или не направлен на получение необоснованной налоговой выгоды.
- не должен привлекать для выполнения данных видов работ сторонние организации и персонал.

Для участия в закупочной процедуре, необходимо заполнить карту партнера и представить:

- коммерческое предложение с подписью ответственного лица;
- расчет по страховым взносам за последний отчетный период (раздел 1 Приложение 2) - копия с отметкой ФНС
- подтверждение полномочий лица, имеющего право действовать без доверенности
- подтверждение наличия необходимых ресурсов для оказания работ и услуг (штатная численность персонала, техническая оснащенность и т.д.)
- подтверждение права на осуществление заявленного вида деятельности, наличие

При выявлении признаков коррупции, злоупотреблением полномочиями или халатности со стороны сотрудников АО «КИП «Мастер» просим обращаться по телефону круглосуточной «горячей линии» +7(8552) 37-18-37 или направить сообщение на электронный адрес compliance@kamaz.ru. Гарантируется полная анонимность, исключается какое бы то ни было негативное воздействие на обратившихся, даже в том случае, если сообщённая информация не получила подтверждения в ходе внутреннего расследования.

лицензий, допусков, сертификатов, СРО и т.д.

Срок подачи предложений: до 13:00 31.05.2023 г.

Все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете получить, связавшись с представителем Организатора закупки: Заместитель технического директора по ОТ, ПБ и ГО «Камский индустриальный парк «Мастер» Сахибулин Шафик Шамильевич
Тел.: Тел.: +7 (8552) 53-45-24; SakhibulinSS@kamaz.ru

Технический директор



В.А. Леонтьев



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КАМСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «МАСТЕР»
423804, Российская Федерация, Республика Татарстан,
г. Набережные Челны, Производственный проезд, 45
+7 (8552) 53-45-20; kip-master@kamaz.ru; www.kipmaster.ru

Приложение № 1
к Извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Заказчик: АО «КИП «Мастер».

2. Местоположение Заказчика: 423800, РФ, РТ, г. Набережные Челны, Производственный проезд, д.45.

3. Объект: Центр подготовки специалистов АО «РЕМДИЗЕЛЬ», расположенного по адресу: РТ, г. Набережные Челны, ул. Промышленная, 61/44.

4. Цель работы:

Основанием для проведения оценки пожарного риска на объекте защиты являются отступления:

- Отсутствует дымоудаление в коридорах (п.4.4.11 СП 7.13130.2013);
- Заужение ширины коридора эвакуационного выхода при открывании двери (СП 1.13130.2020);
- Не выполнены расчеты расстояний от более удаленных помещений до выхода наружу, либо в лестничную клетку (таблица 6 СП 1.13130.2020);
- Наличие перепад высоты на путях эвакуации более 50 мм (п 4.3.5. СП 1.13130.2020);
- Перегородки отделяющие коридоры от помещений не соответствуют предел огнестойкости EI30.
- Расчет определения времени разрушения светопрозрачных перегородок путем расчета на прогрев до достижения критических температур, при которых материалы перегородок потеряют несущую способность математическое определение времени разрушения светопрозрачных перегородок путем расчета на прогрев до достижения критических температур, при которых материалы перегородок потеряют несущую способность.

5. Срок оказания услуг:

Срок оказания услуг - 30 календарных дней с момента подписания Договора и предоставления Заказчиком исходных данных.

6. Состав работ:

6.1 Оценка пожарного риска:

6.1.1. Анализ документов, характеризующих пожарную опасность объекта защиты, в том числе:

- Правоустанавливающие документы на объект защиты, учредительные документы;
- Предписания надзорных органов об устранении нарушений и (или) предписания по устранению несоответствия (при наличии);
- Материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях (при наличии);
- Техническая и проектная документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установок систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты, договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты (акт приемки, договоры на обслуживание, схемы расположения т.п.);
- Технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности;
- Договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, агрегатов, в том числе договоры лизинга, иные гражданско-правовые договоры, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения объектом защиты на законных основаниях, а также договоры на выполненные работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности, для определения лиц, несущих ответственность за обеспечение пожарной безопасности объекта;
- Лицензия юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнявшего на объекте защиты работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности; сертификаты соответствия (декларации соответствия) на выпускаемую и (или) реализуемую продукцию;

При выявлении признаков коррупции, злоупотреблением полномочиями или халатности со стороны сотрудников АО «КИП «Мастер» просим обращаться по телефону круглосуточной «горячей линии» +7(8552) 37-18-37 или направить сообщение на электронный адрес compliance@kamaz.ru. Гарантируется полная анонимность, исключается какое бы то ни было негативное воздействие на обратившихся, даже в том случае, если сообщённая информация не получила подтверждения в ходе внутреннего расследования.

- План здания, планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара; справка о пожарах.
- 6.1.2. Анализ выполнения требований законодательных; и иных нормативных правовых актов в области обеспечения пожарной безопасности.
- 6.1.3. Обследование объекта защиты, выявление возможности возникновения и развития пожара и воздействия на людей и материальные ценности опасных факторов пожара, определение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. Обследование объекта защиты включает также оценку состояния конструкций и качества выполнения строительных противопожарных мероприятий и оценку состояния инженерных систем и автоматических средств сигнализации, пожаротушения, СОУЭ, систем дымоудаления. Общая оценка соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.
- 6.1.5. Проведение необходимых исследований, испытаний, расчетов и экспертиз, а в случаях, установленных Федеральным законом № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», - расчетов по оценке пожарного риска.
- 6.1.6. Разработка нескольких вариантов компенсирующих мероприятий по нарушениям, требующих капитальных затрат на устранение с экономической оценкой затрат на реализацию (итоговый вариант выбирается по согласованию с Заказчиком).
- 6.1.7. Подготовка вывода (отчета) о выполнении условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности либо в случае их невыполнения разработка мер по обеспечению выполнения условий (планом мероприятий по устранению выявленных в ходе независимой оценки пожарного риска недостатков при выполнении которых объект защиты будет соответствовать требованиям пожарной безопасности).
- 6.2 Расчет определения времени разрушения светопрозрачных перегородок (математическое определение времени разрушения светопрозрачных перегородок путем расчета на прогрев до достижения критических температур, при которых материалы перегородок потеряют несущую способность).

7. Основания оказания услуг:

- Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.07.2020 года № 1084 «Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска».
- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2020 года № 1325 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска».
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
- Технические требования настоящего технического задания.

8. Технические требования к материалам и оборудованию, поставляемым исполнителем:


Исполнитель должен предоставить сведения:

- о наличии находящиеся в собственности или на ином законном основании помещений, сооружений, приборов, оборудования, средств измерений, программного обеспечения для выполнения работ по заявленному направлению деятельности;
- о наличии актуализированного фонда (или автоматизированную информационно-справочную систему) официально изданных законодательных, нормативных и справочных документов, а также утвержденные в установленном порядке методы и правила исследований (испытаний) и измерений.

9. Иные требования к исполнителю:

- 9.1. Исполнитель обязуется не состоять в иных гражданско-правовых и трудовых отношениях с организацией, в которой будет проводится оценка пожарного риска, и не являться аффилированным лицом вышеуказанных лиц до момента опубликования технического задания.
- 9.2. Исполнитель за счет собственных средств обеспечивает обследование объекта защиты в присутствии представителей Заказчика.
- 9.3. Используемый инвентарь и средства измерения должны иметь сертификат соответствия и поверочную документацию.
- 9.4. Исполнитель несет ответственность за сохранность инженерных сетей и коммуникаций, слаботочных и электрических сетей, оборудования в местах выполнении работ.

Подготовил:
Заместитель технического директора
по ОТ, ПБ и ГО АО «КИП «Мастер»



Ш.Ш. Сахибулин